

LEGENDA

OZNAČENIE	POPIS
1.1	**hliníkový prípojka - prívodu KOMTEC - DN25 - Dn32mm**
1.2	**bronzový ventil - prívodu KOMTEC - DN25 - Dn32mm**
2	**Guľový kohút DN 1" s vnútorným závitom**
3	**Spätný ventil s vnútorným závitom - DN25**
4	**Vodomer závitový - DN25**
5	**Merač impulzov s vnútorným závitom - DN25**
6	**Prevodná redukcia DN25/20**
7	**Termostatická miešacia batéria typu STAXO 100 s nerezovým prietokom ventilom DN15/DN20, DN20, PN10**
8	**Redukovaný prechodník z mäď. s ext. závitom DN25/20**
9	**Kontrolovateľný spätný ventil typu KOMTEC, 3/4 RV DN - DN25**
10	**Ventil pračkový s vnútorným závitom DN25**
11	**Ventil umývačkový s vnútorným závitom DN25**
12	**Guľový kohút s vypúšťacím - DN25**

POZNÁMKA:

- **REŽIM 18 HASIČSKÝCH ODBERNÝCH MIEST SPADÁ MEDZI VEREJNÉ ODBERNÉ MIESTA**

Zodpovedný projektant:	Ing. Štefan Koczó
Spracoval:	Ing. TAKÁCS Norbert
Názov stavby:	EKODVOR GABČÍKOVO - - SEPAROVANÝ ZBER ODPADU
Objekt:	SO 05 - VODOVOD A KANALIZÁCIA
Stupeň PD:	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE - ZMENA STAVBY
Výkres:	DETAIL VODOMERNEJ ŠACHTY
Časť projektu:	SO 05.1 STUDŇA A AREÁLOVÝ ROZVOD VODY SO 05.2 AREÁLOVÁ KANALIZÁCIA A PREČERPÁVAČKA SPLAŠKOVÝCH VÔD
Investor:	Mesto Gabčíkovo, Hlavná 1039/21, 930 05 Gabčíkovo
Miesto stavby:	Gabčíkovo, kraj : Trnavskýokres: Dun. Streda, Kat. územie:Gabčíkovo, parc.čísla: 5048/1, 5048/2, 5054/1, 5054/, 900/1, 900/2
Dátum:	01/2016
Mierka:	1:20
Formát:	2xA4

VK-07



POZDĽŽNY REZ, M=1:25



PÔDORYS, M=1:25

LEGENDA

OZNAČENIE	POPIS
1	Zemí okres sýty piesok podľa STN1 sýty s typ. sklonu
2	Ochranný obsyp sýty s priemerou zrnitou
3	Obsyp potrubia
4	Kanalizačné potrubie z HDPE
5	Zvislosť potrubné šítku
6	Vyhotovenie vodí 2T s minimálnym presnosťou 4mm2 v súlade so zemi
7	Prídelna potrubia sýty (podľa druhu zeminy)
8	Menič mag. ideo vyprázdnenie 10m x 4*4 pre zem.

UPOZORNENIA:

- POTRUBIE Z HDPE SA VOLAJÚ DO PIESKOVÉHO LÔŽKA TAK, ABY SPODNÁ ČASŤ BOLA MIN 10CM OD SPODNÉHO OKRAJA VÝKOPU. NA DNE VÝKOPU MUSÍ BYŤ ZHUTNENÁ ZEMINA, NA KTORÚ SA POLOŽÍ 5 VRSTVA PIESKU A POTRUBIE SA ZASYPE PIESKOM. NA VRCHU POTRUBIA MUSÍ BYŤ TIEŽ 10CM VRSTVA PIESKU. ZVYŠOK VÝKOPU SA ZASYPE ZEMINOU.

- OBETONOVÉ POTRUBIE Z PVC JE ZAKÁZANÉ

LEGENDA

d	DN	Mat. rúr	Mat. výp.	Hrúbka rúr. Hmot. výp.	Hrúbka rúr. Vápno	Popis	Líška
[mm]	[mm]			[mm]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]
32	25				0.066	0.041	0.025	
40	32				0.072	0.05	0.022	
50	40				0.08	0.057	0.023	
63	50				0.088	0.063	0.025	
75	65	HDPE LDPE			0.095	0.074	0.028	0.135
90	80				0.103	0.084	0.028	
110	100				0.128	0.103	0.193	
160	150				0.168	0.123	0.148	
225	200				0.225	0.163	0.186	

Zodpovedný projektant:	Ing. Štefan Koczó
Spracoval:	Ing. TAKÁCS Norbert
Názov stavby:	EKODVOR GABČÍKOVO - - SEPAROVANÝ ZBER ODPADU
Objekt:	SO 05 - VODOVOD A KANALIZÁCIA
Stupeň PD:	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE - ZMENA STAVBY
Výkres:	DETAIL ULOŽENIA KANALIZAČNÉHO POTRUBIA V ZEMI
Časť projektu:	SO 05.1 STUDŇA A AREÁLOVÝ ROZVOD VODY SO 05.2 AREÁLOVÁ KANALIZÁCIA A PREČERPÁVAČKA SPLAŠKOVÝCH VÔD
Investor:	Mesto Gabčíkovo, Hlavná 1039/21, 930 05 Gabčíkovo
Miesto stavby:	Gabčíkovo, kraj : Trnavskýokres: Dun. Streda, Kat. územie:Gabčíkovo, parc.čísla: 5048/1, 5048/2, 5054/1, 5054/, 900/1, 900/2
Dátum:	01/2016
Mierka:	1:10
Formát:	2xA4

VK-08



LEGENDA

OZNAČENIE	POPIS
1	Zemí okres sýty piesok podľa STN1 sýty s typ. sklonu
2	Ochranný obsyp sýty s priemerou zrnitou
3	Obsyp potrubia
4	Kanalizačné potrubie z PVC
5	Zvislosť potrubné šítku
6	Prídelna potrubia sýty (podľa druhu zeminy)

UPOZORNENIA:

- POTRUBIE Z HDPE SA VOLAJÚ DO PIESKOVÉHO LÔŽKA TAK, ABY SPODNÁ ČASŤ BOLA MIN 10CM OD SPODNÉHO OKRAJA VÝKOPU. NA DNE VÝKOPU MUSÍ BYŤ ZHUTNENÁ ZEMINA, NA KTORÚ SA POLOŽÍ 5 VRSTVA PIESKU A POTRUBIE SA ZASYPE PIESKOM. NA VRCHU POTRUBIA MUSÍ BYŤ TIEŽ 10CM VRSTVA PIESKU. ZVYŠOK VÝKOPU SA ZASYPE ZEMINOU.

- OBETÓNOVÉ POTRUBIE Z PVC JE ZAKÁZANÉ

LEGENDA

d	DN	Mat. rúr	Mat. výp.	Hrúbka rúr. Hmot. výp.	Hrúbka rúr. Vápno	Popis	Líška
[mm]	[mm]			[mm]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]
110	110	PVC			0.45	0.0	0.44	
125	125				0.47	0.0	0.46	
160	150		PVC	11B	0.5	0.02	0.48	0.17
200	200				0.55	0.02	0.52	
315	300				0.68	0.03	0.65	
400	400		PVC korug.		HDI	0.08	0.12	0.85	0.21

Zodpovedný projektant:	Ing. Štefan Koczó
Spracoval:	Ing. TAKÁCS Norbert
Názov stavby:	EKODVOR GABČÍKOVO - - SEPAROVANÝ ZBER ODPADU
Objekt:	SO 05 - VODOVOD A KANALIZÁCIA
Stupeň PD:	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE - ZMENA STAVBY
Výkres:	DETAIL ULOŽENIA KANALIZAČNÉHO POTRUBIA V ZEMI
Časť projektu:	SO 05.1 STUDŇA A AREÁLOVÝ ROZVOD VODY SO 05.2 AREÁLOVÁ KANALIZÁCIA A PREČERPÁVAČKA SPLAŠKOVÝCH VÔD
Investor:	Mesto Gabčíkovo, Hlavná 1039/21, 930 05 Gabčíkovo
Miesto stavby:	Gabčíkovo, kraj : Trnavskýokres: Dun. Streda, Kat. územie:Gabčíkovo, parc.čísla: 5048/1, 5048/2, 5054/1, 5054/, 900/1, 900/2
Dátum:	01/2016
Mierka:	1:10
Formát:	2xA4

VK-09



LEGENDA

OZNAČENIE	POPIS
1	Zemí okres sýty piesok podľa STN1 sýty s typ. sklonu
2	Ochranný obsyp sýty s priemerou zrnitou
3	Obsyp potrubia
4	Kanalizačné potrubie z PVC, HDPE/D pre výšku potrubia
5	Zvislosť potrubné šítku
6	Prídelna potrubia sýty (podľa druhu zeminy)

UPOZORNENIA:

- POTRUBIE Z HDPE SA VOLAJÚ DO PIESKOVÉHO LÔŽKA TAK, ABY SPODNÁ ČASŤ BOLA MIN 10CM OD SPODNÉHO OKRAJA VÝKOPU. NA DNE VÝKOPU MUSÍ BYŤ ZHUTNENÁ ZEMINA, NA KTORÚ SA POLOŽÍ 5 VRSTVA PIESKU A POTRUBIE SA ZASYPE PIESKOM. NA VRCHU POTRUBIA MUSÍ BYŤ TIEŽ 10CM VRSTVA PIESKU. ZVYŠOK VÝKOPU SA ZASYPE ZEMINOU.

- OBETÓNOVÉ POTRUBIE Z PVC JE ZAKÁZANÉ

LEGENDA

d	DN	Mat. rúr	Mat. výp.	Hrúbka rúr. Hmot. výp.	Hrúbka rúr. Vápno	Popis	Líška
[mm]	[mm]			[mm]	[m3]	[m3]	[m3]	[m3]
110	110	PVC			0.45	0.0	0.44	
125	125				0.47	0.0	0.46	
160	150		PVC	11B	0.5	0.02	0.48	0.17
200	200				0.55	0.02	0.52	
315	300				0.68	0.03	0.65	
400	400		PVC korug.		HDI	0.08	0.12	0.85	0.21

Zodpovedný projektant:	Ing. Štefan Koczó
Spracoval:	Ing. TAKÁCS Norbert
Názov stavby:	EKODVOR GABČÍKOVO - - SEPAROVANÝ ZBER ODPADU
Objekt:	SO 05 - VODOVOD A KANALIZÁCIA
Stupeň PD:	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE - ZMENA STAVBY
Výkres:	DETAIL ULOŽENIA KANALIZAČNÉHO POTRUBIA V ZEMI
Časť projektu:	SO 05.1 STUDŇA A AREÁLOVÝ ROZVOD VODY SO 05.2 AREÁLOVÁ KANALIZÁCIA A PREČERPÁVAČKA SPLAŠKOVÝCH VÔD
Investor:	Mesto Gabčíkovo, Hlavná 1039/21, 930 05 Gabčíkovo
Miesto stavby:	Gabčíkovo, kraj : Trnavskýokres: Dun. Streda, Kat. územie:Gabčíkovo, parc.čísla: 5048/1, 5048/2, 5054/1, 5054/, 900/1, 900/2
Dátum:	01/2016
Mierka:	1:10
Formát:	2xA4

VK-10