


TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozvodnica:
Typ, označenia: Na omietku, biele plast.dvere, so zad.stenou
BC-A-4/52-TW
Poloha: Na omietku
Stupeň krytia: IP40
Šírka x výška x hĺbka: 250 x 600 x 125

INŠTALOVANÝ PRIKON : 9 kW
SÚČASNOSŤ : 0,5
SÚČASNÝ PRIKON : 4,5 kW

BEZPEČNOSTNÉ TABULKY

č.0102 – POZOR,NAPÄTIE ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ
č.4301 – NEHAS VODOU ANI PENOVÝMI PRÍSTROJMI
č.6131 – HLAVNÝ VYPÍNAČ



NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA 3+PEN 400V, 50 Hz; TN-C

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA 3+NPE 400V, 50 Hz; TN-S

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA 1+NPE 230V, 50 Hz; TN-S

OCHRANA PRED ÚRAZOM EL.PRÚDOM PRI PORUČHE:

ZAKLADNÁ – SAMOČINNÝM ODPOJ.NAPÁJANIA-SIETE TN

OCHRANA PRI NORMÁLNEJ PREVÁDZKE:

IZOLOVANIM ŽIVÝCH ČASTÍ,ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI

DOPLNKOVÁ-PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI

SO 02 SKLADOVÁ HALA

PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSMENNÉHO SOHLASU !
ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCH NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA !

PROJEKT NÁ STAVEBNÉ POVOLENIE:Zmena stavby ELEKTROINŠTALÁCIA

H.I.P.	Zodp. projektant	Kreslil	ELEONÓRA BARTUSEKOVÁ projektant elektro tel. 0903 269 653
Ing. MÁTIS T.	Bartuseková E.	Bartusek R.	
Investor: Mesto Gabčíkovo Hlavná 1039/21, 930 05 Gabčíkovo			
Miesto: Gabčíkovo, kraj Trnavský, okres Dun. Streda Kat.územie: Gabčíkovo, p.č.: 5048/1,5048/2,5054/1,5054/2,900/1,900/2			
Akcia:	Formát		2 x A4
EKODVOR GABČÍKOV		Dátum	1/2016
- SEPAROVANÝ ZBER ODPADU		Účel	Projekt pre S.P. Zmena stavby
Profesia: Elektro		Mierka	
Obsah výkr. ROZVÁDZAČ R2		c.výkresu	c.kópie:
		702	